PŮDORYS M1:50



POHLED VLEVO M1:50



POHLED VPRAVO M1:50



POZNÁMKA :

PRACOVNÍ SPÁRA — × — × —

- VŠECHNY HRANY ZKOSIT 20 x 20 mm, NENÍ - LI UVEDENO JINAK!
- ÚPRAVA POHLEDOVÝCH PLOCH BETONU - VIZ PŘ. č.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PRACOVNÍ SPÁRA BUDE NATŘENA ZADANOU KRYSTALIZAČNÍ LÁTKOU DLE APLIKAČNÍCH POKYNŮ VÝROBCE.
- BETONOVÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY HYDROIZOLACÍ VIZ. PŘ. č.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA.

BETON:

C12/15-X0	PODKLADNÍ BETON
C25/30-XA1	ZÁKLAD ČEL
C30/37-XF2,XD1,XC4	DŘÍK ČEL

ŘEZ A-A' M1:50



ŘEZ B-B' M1:50



ŘEZ C-C' M1:50



ŘEZ D-D' M1:50



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

KRAJ VYSOČINA
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Kraj Vysočina

SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 4073-3

STAVBA

III/4073 ROZSEČ - MOST EV. Č. 4073-3

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí n. L.
www.sawconsulting.cz | e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA		
ING. EVA DRAGOUNOVÁ	ING. EVA DRAGOUNOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.		
			INVESTOR	KRAJ VYSOČINA
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2016-006
			DATUM	11/2016
			STUPEŇ	PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA: VÝKRES TVARU ČEL			Č. PŘÍLOHY	6
				PARÉ