

AF-CITYPLAN s. r. o.
Ivana Staňková
Mrštíkova 399/2a
460 07 LIBEREC

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/2443/2015-Vš
Vyřizuje: Vašalovská Petra, Ing.
Tel.: 568899162
Datum: 13. 5. 2015

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS, a. s.

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč město
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Ing. Vladimír Novotný
Tel.: 568 899 152, e-mail: novotny@vastr.cz

„III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1“, k. ú. Stařeč

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Předmětem předložené žádosti je rekonstrukce mostu ev.č. 4102-1 na ulici Perk ve Starči. V rámci rekonstrukce bude provedena přeložka vodovodu (bude se týkat pouze výškových změn) a ochrana kanalizace, protože přeložka kanalizačního řádu není možná. V rámci stavby je nutné kanalizační řád ochránit. Ochrana bude provedena půlenou ocelovou chráničkou umožňující přístup kanalizace skrz opěry.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace **SOUHLASÍME** za následujících podmínek:

1. Upozorňujeme, že vodovodní řad v obci neprovozuje VAS. Jeho vlastníkem i provozovatelem je obec. O stanovisko k přeložce vodovodu je tedy potřeba požádat ji.
2. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení vodovodu a kanalizace ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Třebíč. Vytyčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Veselý - tel. 568 899 167, mobil 737 221 653.
4. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
5. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklapy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklapy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.
6. Pokud bude při stavbě manipulováno s poklapy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci předložit protokol o jeho funkčnosti.
7. Dále požadujeme výměnu všech poškozených částí zařízení v naší správě. Pokud dojde k jejich poškození v průběhu výstavby, pak bude oprava či výměna hrazena z prostředků investora stavby, kterou bylo poškození způsobeno.

8. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.
9. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození zařízení v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
10. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink VAS a.s. Třebíč – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka provozu VAS a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
11. K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
23



Ing. Petra Vašalovská
technický útvar divize Třebíč