

ATELIER ALFA, spol. s r.o.
IČO 18197621
Brněnská 48
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne
03.02.2017

číslo jednací
MMJ/OŽP/15631/2017-Saz
SZ MMJ/OŽP/4136/2017/2
jihlvp17009aq

vyřizuje / telefon
Ing. Samešová/3325
zuzana.samesova@jihlava-city.cz

Jihlava
23.02.2017

Vyjádření

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jste požádali o vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů (vodní zákon) ke stavbě: „**ČOV – KSÚSV Jihlava, rekonstrukce technologické části CM Jihlava**“.

PD stavby byla zpracována firmou ATELIER ALFA, spol. s r.o., Brněnská 48, Jihlava v prosinci 2016 pod zak.č. P.990/16. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, Jihlava.

PD řeší rekonstrukci odlučovačů ropných látek (ORL) v areálu KSÚSV v Jihlavě, ul. Kosovská 16. Stávající zastaralé a nevyhovující tři ORL budou demontovány a související objekty – dřevěný objekt, dešťová nádrž, odvodňovací žlab, lapák splavenin, dešťová vpust', lapač písku, beton. šachta, část zpevněné plochy budou demolovány.

Budou vybudovány dva nové válcové velkopřůtokové ORL s průtokem vod 45/2225 l/s (plnopřůtok/obtok), nová areálová kanalizace včetně lapače splavenin a odvodňovacích žlabů a nové sedimentační prostory s příjezdovými koridory pro jejich čištění umístěné před vlastními ORL. Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 1121/1, 1122/3, 1122/2 v k.ú. Jihlava.

Odtok z nových ORL zůstává stávající – dešťovou kanalizací do nádrže Stará Plovárna na vodním toku Jihlávka. Dojde k navýšení množství vod odváděných přes ORL do vod povrchových - původní ORL měl celkový průtok 6 l/s.

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v ochranném pásmu vodního zdroje, je umístěna cca 150 m od vodního toku Jihlávka.

K žádosti bylo doloženo kladné stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 30.01.2017 zn. PM072594/2016-203/Ou.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad posoudil vaši předloženou žádost včetně připojené projektové dokumentace a podle výsledku posouzení vydává k předmětné záležitosti toto **v y j á d ř e n í** podle § 18, zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů.

Vodoprávní úřad zjistil, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potencionálu vod, uvažovaný záměr je z hlediska vodohospodářského **m o ž n ý** při splnění následujících podmínek :

1. Odvádění kontaminovaných dešťových vod přes nové ORL do vod povrchových (navýšení množství, limit C10 – C40) bude prokazatelně projednáno se správcem dotčeného vodního toku – Povodím Moravy, s.p. Brno a jeho požadavky budou plně respektovány a zapracovány do PD pro stavební řízení.

2. Stavba nových ORL je vodním dílem a bude povolena Magistrátem města Jihlavy včetně povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami (převedení kontaminovaných dešťových vod přes OLK do vod povrchových).
3. Žádost o povolení stavby a povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami bude doložena doklady ve smyslu vyhl. MZE ČR č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozd. předpisů, zejména bude doložena projektová dokumentace zpracovaná osobou oprávněnou k projektování vodních děl doplněná výpočtem množství dešťových vod převáděných přes OLK, návrhem limitu ukazatele znečištění $C_{10} - C_{40}$ pro OLK a způsobem likvidace stávajících ORL, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci nebo územní souhlas s vyznačením právních účinků, souhlas podle § 15 stavebního zákona od příslušného obecního stavebního úřadu, vyjádření správce toku k PD pro stavební řízení a k povolení jiného nakládání, seznam účastníků řízení včetně jejich úplných aktuálních adres, doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům nebo právo založené smlouvou provést stavbu, vyjádření/stanoviska dotčených orgánů: Magistrátu města Jihlavy – odboru ŽP : odd. odpadového hospodářství, odd. ochrany přírody, vyjádření správců dotčených podzemních sítí.
4. Současně se žádostí o povolení stavby nových ORL a o povolení k jinému nakládání s vodami bude podána žádost o povolení odstranění stavby vodního díla – původních ORL; způsob odstranění bude uveden v doložené PD.
5. Stavby areálové kanalizace včetně lapače splavenin a odvodňovacích žlabů a nových sedimentační prostor s příjezdovými koridory nejsou vodními díly dle ust. § 55 vodního zákona a budou řešeny příslušným stavebním úřadem.
6. K uvedení stavby do provozu (ke kontrolní závěrečné prohlídce stavby) bude doložen doklad o likvidaci sedimentů z nových sedimentačních žlabů (např. smlouva s organizací, mající k této činnosti oprávnění).

Upozorňujeme :

- * Při realizaci stavby nesmí dojít k vypláchnutí znečištění v ukazatelích NL a $C_{10}-C_{40}$ do vod povrchových.
- * Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Na stavbě budou k dispozici sanační prostředky.
- * Veškerý odpad ze stavby a provozu musí být likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas vodoprávního úřadu a není rozhodnutím podle předpisu o správním řízení, proto se nelze proti němu odvolat.

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Katarína Ruschková, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí :
Magistrát města Jihlavy – stavební úřad