



Číslo míst.	Název místnosti
101	STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNA
102	ŠATNA TĚLOCVIČNY – MUŽI
103	UMÝVÁRNA + SPRCHY – MUŽI – 24 OSOB
104	STÁVAJÍCÍ WC
105	STÁVAJÍCÍ PŘEDSÍŇKA WC
106	STÁVAJÍCÍ CENTRÁLNÍ ŠATNY ŽÁKŮ
107	STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ

Poznámka:

Výška pro osazení vypínačů a ovladačů je navržena na 1,2 m od podlahy.
Výšku pro osazení nástěnných svítidel bude upřesněna při realizaci.
Před realizací prověřit stavební připravenost pro jednotlivé technologie ÚT, VZT.

Provozní napětí:
3x230/400V,50Hz
Ochranné opatření:
automatické odpojení od zdroje

Bohumír Holec IČO 44057199 tel: +420777826892	Číslo zakázky: 01-06-17	Datum: 6/2017	Vypracoval: B.Holec	Měřítko: 1:50	Název zakázky: SŠ PTA JIHLAVA–rekonstrukce soc. zařízení pro tělocvičnu a budově Jana Masaryka 3	Název výkresu: Půdorys 1.N.P. elektroinstalace silnoprůdů	Číslo výkresu: 601
--	----------------------------	------------------	------------------------	------------------	---	---	-----------------------