

Vysplan s.r.o.
8.března 4812/2a
586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
/	PM074468/2016-203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 27.2.2017

III/3531 Velký Beranov průtah

(k.ú. Velký Beranov; ORP Jihlava; kraj Vysočina; ČHP 4-16-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o DSP opravy silnice III/3531 v k.ú. Velký Beranov, kterou zpracovala firma Vysplan s.r.o., investorem je Kraj Vysočina.

Předmětná dokumentace řeší opravu silnice v úseku od křižovatky se silnicí II/602 v km 0,000 provozního staničení po křižovatku se silnicí II/353 v km 0,595. Celková délka opravy silnice je 595 m. V předmětném úseku se nachází tři propustky: cca v km 0,069 (sv. 0,5 m, betonové roury – v pasportu vedeno jako kanalizace), cca v km 0,145 (sv. 0,3 m, betonové roury – v pasportu vedeno jako kanalizace) a cca v km 0,197 (sv. 1,15 m, betonová deska – v pasportu vedeno jako kanalizace).

Opravou vozovky budou zachovány směrové a šířkové poměry, bude upraven pouze příčný sklon vozovky, aby bylo zajištěno funkční odvodnění. Nové obručníky budou navrženy pouze v místech, kde je to nutné z důvodu zachycení dešťových vod ze silnice. Nové uliční vpusti budou zaústěny do jednotné kanalizace. Stávající poklopy UV, šachet a krycích hrnců šoupátek budou výškově upravena do nové nivelety.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků ve správě Povodí Moravy, s.p.

Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. V DSP bude uvedena funkce a způsob opravy propustků, jejich opravou nesmí dojít ke zmenšení jejich průtočného profilu a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Propustky budou opraveny v kolaudovaných parametrech.
2. V předmětném úseku bude obnoven systém odvodnění.

Upozorňujeme:

1. Nakládání se srážkovými (dešťovými) vodami bude řešeno v souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, konkrétně dle odvětvové technické normy vodního hospodářství „Hospodaření se srážkovými vodami“ (TNV 75 9011) a sice tak, že pokud nebudou srážkové vody využívány v místě stavby (např. na zavlažování apod.), bude se volba způsobu odvodnění řídit těmito prioritami (v uvedeném pořadí):
 - a) odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování); při jeho nedostatečné vsakovací schopnosti bude vsakování kombinováno s retencí a regulovaným odtokem; při neproveditelnosti či nepřipustnosti vsakování (musí být doloženo hydrogeologickým posudkem) bude postupováno podle priority v bodě b),
 - b) retence a regulované odvádění srážkových vod do povrchových vod; při neproveditelnosti či nepřipustnosti regulovaného odvádění do povrchových vod bude postupováno podle priority v bodě c),
 - c) retence a regulované odvádění srážkových vod jednotnou kanalizací.
2. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě a nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí