


3 NPE ~50Hz 400V/TN-S




WL3-R1.1
ЧКК 3хх2,5
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY
P=0,5kW
MX3

WL4-R1.1
ЧКК 3х2,5
ЗАСУВКА 230V~
ПЛИНОВЫЙ КОТЕЛ
P=0.5kW
XC4

WL5-R1.1
CYK 3x2,5
ZASUVKA 230V~
VYSOUŠEČ OBUM ROS09
P=1,1kW
XC5

WL6-R1.1
CYKY 3x2,5
ZASUVKY 230V~ ŠATNA
CHODBA, KOUPELNA, SUŠÁRNA
P=2kW
XC6

WL7-R1.1
ČYKY 3x2,5
ZÁSUVKY 230V~
KUCHYŇSKÁ LINKA
PI=2kW
XC7

<div>ELEKTRA projektové sdružení Husová náměstí 139 LEDEČ nad Sázavou tel., fax : 569 726 686 email: elektras@gmail.com</div>							
Objednatel projektu:		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY p.o.					
Název dílce:		SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STŘEDISKO PŘIBYSLAV					
Provozní soubor:		ELECTRONSTALLACE					
Zadávka objednatele:		71070 502					
Název:		ROZVADĚČ R1.1					
		Stupeň projektu:		RD			
		Dat. 04/2017		Ústř 8	Ústř 4		
		Archivní číslo:		EL 17-05-5			