R1.1 NOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ

EL11 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 3x36W na stropě

H.O.P. HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE, v=0,6m

EL12A ÚNIKOVÉ SVÍTIDLO

MX9 INSTALAČNÍ KRABICE s přepěťovou ochranou SPD3

MS12.2 TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ

BT4 PROSTOROVÝ TERMOSTAT pro plynový kotel

EL13.5 INTERIEROVÉ SVÍTIDLO CORSO–LED na stropě

EL13.2 ZÁŘIVKOVÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO BÍGL nad dřezem

EL13.5A LED REFLEKTOR S ČIDLEM NA ZDI

B1 HLÁSIČ KOUŘE na stropě

XC10 ZÁSUVKA 230V AC

Q–EL13.1 VYPÍNAČ



– **VÝKOPY A ÚPRAVY PLOCH ZAJIŠŤUJE STAVBA**

– NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~ 50 Hz, 400 V / TN–S

– **OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2**

– ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ
MEZI ŽIVÝMI ČÁSTMI A NEŽIVÝMI ČÁSTMI

– OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

– DOPLNĚNÁ OCHRANA JE DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A PROUDOVÉ CHRÁNIČE

– **ELEKTROINSTALACI PROVÉST POD OMÍTKOU**

ELEKTRIS projektové sdružení
Husovo náměstí 139
LEDEČ nad Sázavou
tel.,fax : 569 726 686
email: elektris@gmail.com

Objednavatel projektu:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY p.o.	Projektant:	Ing. Václav POSPÍŠIL Václav HLAVA
Název akce:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STŘEDISKO PŘIBYSLAV	Měř: 1:50	
Provozní soubor:	ELEKTROINSTALACE	Stupeň projektu:	RD
Zakázka objednavatele:	71070 502	Dat: 04/2017	Listů 1 / List 1
Název:	DISPOZICE SILNOPROUDU	Archivní číslo:	EL 17-05-6