

Pol.č.	Popis	Specifikace	Počet m.j.	M.j.			
<b>Výkaz výměr - Technická specifikace</b>							
<b>1</b>	<b>Hromosvodová soustava + Uzemnění</b>						
	ZS - zkušební svorka		16	ks			
	OU - ochranný úhelník		16	ks			
	Duz - držák ochranného úhelníku		32	m			
	označovací štítek pro svod ke ZS		16	ks			
	zemní vodič FeZn 10		360	m			
	zemní pás FeZn 30*4		245	m			
	FeZn 50 (AlMgSi 50)		90	m			
	SO - svorka okapová		14	ks			
	SS - svorka spojovací		120	ks			
	SR 03 - pro zemní pásku a drát		32	ks			
	Ostatní elektromontážní práce určí montážní organizace						
<b>2</b>	<b>Revize elektro</b>						
1	Revize hromosvodové soustavy		1	ks			
				ks			
<b>Poznámka</b>							
1	Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.						