

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Osloveným dodavatelům doručováno
prostřednictvím DS
Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 4637/2018	Vyřizuje/telefon Ing. Jozífek /kl. 213	V Jihlavě dne 15. 1. 2018
----------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------

**Veřejná zakázka na stavební práce
„SŠ stavební Jihlava – rekonstrukce kotelny DM“**

– dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Vážení zájemci,
sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s Pravidly Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného znění dotazu:

Dotaz č. 1:

Podpěrné konstrukce stropů ve stavebním rozpočtu – jaká je přesně funkce těchto konstrukcí? Konstrukce nejsou specifikovány v položkovém rozpočtu ani v soupisu prvků. V technické zprávě nejsou vůbec zmiňovány. Prosíme o upřesnění specifikace.

Odpověď:

Jedná se o podpěrnou konstrukci pod bednění (zabetonování části stropu, resp. střechy) v místě dvou komínů, které budou demontovány bez náhrady, tudíž je nutno zbylé stropní otvory zaplnit - dobetonovat.

Dotaz č. 2:

V kotelně je navržen nový přívod ventilátorem průměru 315, který má být dle výkresu 703 sveden potrubím 0,5 m nad podlahu. Ventilátor uvedený v rozpočtu je nástěnný, tedy není určen pro montáž do potrubí. Prosíme o upřesnění.

Odpověď:

Větrací (přívodní) potrubí 900x300 bude svedeno (jak vyžaduje legislativa) k podlaze pouze od sací venkovní žaluzie (tedy jako přirozený přívod vzduchu), nikoliv ale od ventilátoru. Ten je nástěnný – přívodní a není napojen na žádné potrubí. Ventilátor je pod stropem a slouží pro letní provoz. Přirozený přívod vzduchu žaluzií a potrubím bude co nejnižší. Půdorysně jsou oba přívody ve stejném rohu (vertikálně jsou nad sebou), viz popis 703 a kóty na výkrese 202.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Tyto dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina