



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava

Sokolovská 2, 586 01 Jihlava



HZSJX004WZ2J
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Vysplan s.r.o.
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava

VYŘIZUJE: nrap. Pavel Venkrbec
TEL: 950271136 / FAX: 950271199
E-MAIL: pavel.venkrbec@hasici-vysocina.cz

JIHLAVA: 26.04.2017
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY: -
Č.j.: HSIJ- 2454-2/JI-2017

EV.Č.: JI – 336/20-2017

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: II/523, II/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah.

Místo stavby: k.ú. Větrný Jeníkov, okres Jihlava, Kraj Vysočina.

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Předložený druh dokumentace: stavební povolení.

Jméno a příjmení zpracovatele dokumentace: Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, Ing. Běla Čtvrtková, Ing. Martin Staněk.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 25.4.2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Poznámka:

- V souladu s ustanovením § 5 písmena odst. 1 b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.
- Při uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny

požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



plk. Machore

plk. Ing. Petr Kotinský, Ph.D.
ředitel územního odboru