

## Smerekovská Marta

---

**Od:** Šindelář Marek <sindekar.marek@afconsult.com>  
**Odesláno:** úterý 19. prosince 2017 7:33  
**Komu:** Smerekovská Marta  
**Předmět:** Lipnice nad Sázavou - Dolní Město  
**Přílohy:** Obec Dolní Město.pdf; Obec Lipnice nad Sázavou.pdf

Dobrý den,

zasílám vyjádření, které nám dorazily od obcí Lipnice nad Sázavou a Dolní Město.

Nevím, zda se k těmto vyjádřením z naší strany nějak vyjadřovat nebo na základě nich upravovat dokumentaci.

Vyjádření obce Dolní Město:

Ad 1) že je v dokumentaci zmínka o plánovaných chodnících a chodníky jsou již hotové, mi nepřijde nic proti ničemu  
Ad 2) tuto část dokumentace jsme ponechali, aby celá stavba byla jako komplet, byť je část hotová, toto mi taky nepřijde jako zásadní problém  
Ad 3) toto je myslím vypořádáno, došlo k úpravě svodidel na mostě, aby byl umožněn průchod  
Ad 4) v tomto místě obruba není, viz. KOO situace a charakteristické řezy – vzorový řez je schématický pro různá místa  
Ad 5) pročištění příkopů je navrženo jen v místech stávajících příkopů, viz. KOO situace, co se týče vjezdů, v našem zaměření se v místě sjezdů vyskytuje zatrubnění DN400

Vyjádření obce Lipnice nad Sázavou:

Na základě tohoto vyjádření ještě prověřujeme pozemky, které se nejspíše za tu dobu změnily a dáme do souladu se zákresem do KN a záborovým elaborátem.

Ve vyjádření všechny připomínky, které se týkají našeho úseku jsou zapracované, ale nevím, proč se zde objevují připomínky i na úsek, který není předmětem dokumentace.

Nicméně myslím, že úprava dokumentace, kromě záborového elaborátu a zákresu do KN není potřebná.

S pozdravem,

**Ing. Marek Šindelář**  
Projektant dopravních staveb  
M: +420 735 750 819 | T: +420 277 005 539  
[marek.sindekar@afconsult.com](mailto:marek.sindekar@afconsult.com)

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Oddělení silnic  
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
[afconsult.com](http://afconsult.com) | [af-cityplan.cz](http://af-cityplan.cz) | [YouTube](#)



Green Advisor to four National Olympic Committees