

Ing. Hynek Seiner  
Jana Zajíce 986  
530 12 PARDUBICE

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: ZR/1246/2016-Še  
Vyřizuje: Šemrinc Jiří  
Tel.: 566 651 146  
Datum: 21. 3. 2016

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci: „III/35429 Pavlov průtah“, p. č. 1961/20, 1961/19, 1961/6 a 1970, k. ú. Pavlov**

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Mgr. Dušan Baranovič, Kosovská 16/1122, 586 01 Jihlava

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Hynkem Seinerem, zakázkové číslo 12/30 (datum 01/13, datum aktualizace výkresu č. C.04 dne 14.3.2016 - zasláno na e-mail [divize@vaszr.cz](mailto:divize@vaszr.cz)) řeší rekonstrukci krytu silnice III/35429 v průtahu obce Pavlov, v okrese Žďár nad Sázavou (dále jen stavba).

## 1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

**souhlasí za předpokladu dodržení podmínek VAS k realizaci stavby.**

*VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.*

## 2. Vyjádření k realizaci stavby „III/35429 Pavlov průtah“

2.1. V zájmovém území stavby (v km staničení 2,6 – 2,7) se v současné době nachází stávající zařízení v majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko) a ve správě VAS – potrubí vodovodního přivaděče VP prameniště Pavlov – Velké Meziříčí PVC 160 (dále jen vodovod ve správě VAS).

**Minimálně 30 dní před zahájením realizace stavby, nejdéle však při předání staveniště, požadujeme kontaktovat mistra provozu vodovodů Velké Meziříčí, pana Baráka (telefon: 566 521 041, 602 576 097), který zajistí výměnu výše uvedeného vodovodu ve správě VAS pod opravovanou komunikací.**

2.2. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu ve správě VAS.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

2.3. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m

2.4. Případné křížení inženýrských sítí s vodovodem ve správě VAS musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

2.5. V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu vodovodu ve správě VAS provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem ve správě VAS v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411.

Poklopy ovládacích prvků vodovodu ve správě VAS (*hydranty a šoupata*) musí být osazeny do případné nové nivelety upraveného terénu.

2.6. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

☐ vodovod ve správě VAS - mistra provozu vodovodů Velké Meziříčí, pana Baráka.

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – *příloha č. 1.1.*

2.7. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „III/35429 Pavlov průtah“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „III/35429 Pavlov průtah“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

2.8. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.6. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.8. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: [semrinec@vaszr.cz](mailto:semrinec@vaszr.cz)
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

### **3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení**

S vydáním stavebního povolení na stavbu „III/35429 Pavlov průtah“ VAS

**souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Soběštická 820/156, 638 01 Brno  
divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou



Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

#### **Příloha**

Příloha k bodu vyjádření č. 2.6.

#### **Na vědomí**

VAS, provoz vodovodů Velké Meziříčí + situace zaslána na e-mail dne 17. 3. 2016

VAS, technický útvar – Ing. Šemrinc a Ing. Mrkos + situace zaslána na e-mail dne 17. 3. 2016

**Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb.**

Investor stavebních prací .....  
Obec .....  
Ulice .....  
Č. p. ....  
P. č. ....  
Stavební práce realizoval .....

**1. Provedení podle schváleného projektu:**

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-

-

**2. Zjištěné závady:**

-
-
-
-
-
-
-
-

**3. Termín odstranění závad:**

Datum	
-------	--

.....  
Za investora – jméno, podpis

.....  
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

**4. Odstranění závad dle bodu 2:**

Datum	
-------	--

.....  
Za VAS, a. s. – jméno, podpis