

pozarnetechnicka mereni odvodu spalin od do EN 13384-2

datum 21. 5. 2018

koncepce zarizeni - spolecny komin



pocet pripojeni	1
...pokryto z 1	3 Zdroje tepla
odvod spalin	zarizeni pro odvod spalin domovni
poloha/prubeh	V budove
zasobovani vzduchem	Zavisly na vzduchu v mistnosti
privod vzduchu	Z mistnosti (kde je zdroj tepla)
useky	kourovod: 1, zarizeni odvodu spalin: 1
usti	Otevrene usti zeta = 0




okoli



geodeticka vyska	350 m
bezpecnostni koeficient SE	1,2
Korekcní koeficient SH	0,5
teploty okolniho vzduchu (standardni hodnoty)	
pri usti	0 °C
ve volnem prostoru	15 °C
v nevytapenem prostoru	15 °C
ve vytapenem prostoru	20 °C
okolni vzduch	15 °C

(teplotni podminky)
(teplotni podminky)
(teplotni podminky)
(teplotni podminky)
(tlakova podminka)

zdroje tepla 1...3



kategorie	Plynovy kondenzaci
vyrobce, typ	Viessmann Vitodens 200-W (Typ B2HA012) / 100 kW 50 / 30 °C
palivo	Zemni plyn

plne zatizeni castecne zatizeni

jmenovity tepelny vykon	99 kW	30 kW
tepelny vykon horení(horaku)	92,9 kW	28,1 kW
obsah CO2	9,5 %	9,5 %
hmotnostni tok spalin	48,33 g/s	14,44 g/s
teplota spalin	57 °C	37 °C
maximalni potrebny tlak	250 Pa	42 Pa
spalinove hrdlo	Kruh 100 mm	
provedeni prechodu	Konicka redukce 60°	
potreba vzduchu (faktor Beta)	0,9	
pojisteni proti zpetnemu tahu	ve zdroji tepla integrovano	

vytapena mistnost se zdroji tepla 1...3

kategorie	Kotelna
privod vzduchu	Otvory z venkovniho prostredi
odvadeny vzduch	Otvory ve volnem prostoru

kurovod usek 6 - vrstva, provedeni

kategorie	Kurovod
vyrobce, typ	Jeremias ew-albi Modell 0.3
prurez	Kruh 160 mm
tepelny odpor	0 m ₂ K/W
tloustka	0,6 mm
material vnitri steny	Uslechtila ocel
stredni drsnost	1 mm
zatrideni	T200 P1 W
Suitable acc. to	Technical specifications 9174-052-DoP-2015-08-05

kurovod useky 4 a 5 - vrstva, provedeni

kategorie	Kurovod
vyrobce, typ	Centrotherm System Chimneys PP (rigid)
prurez	Kruh 154 mm (DN 160)
tepelny odpor	0 m ₂ K/W
tloustka	2 mm
material vnitri steny	PP hladky
stredni drsnost	0,5 mm
zatrideni	T120 H1 W
Suitable acc. to	Technical specifications A0036DoP9169003-2015-08-26
a	Declaration of conformity CE-0036-CPR-9169-003

kurovod useky 1...3 - vrstva, provedeni

kategorie	Kurovod
vyrobce, typ	Centrotherm System Chimneys PP (rigid)
prurez	Kruh 105 mm
tepelny odpor	0 m ₂ K/W
tloustka	2 mm
material vnitri steny	PP hladky
stredni drsnost	0,5 mm
zatrideni	T120 H1 W
Suitable acc. to	Technical specifications A0036DoP9169003-2015-08-26
a	Declaration of conformity CE-0036-CPR-9169-003

kurovod usek 6 - rozmary

odpory	zadne
ucinna vyska	0,15 m
delka po ose	2 m
cast ve volnem prostoru	0 %
cast v ochlazovanem prostoru	0 %
cast ve vytapenem prostoru	100 %

kurovod useky 4 a 5 - rozmary

odpory	zadne
ucinna vyska	0,02 m
delka po ose	0,6 m
cast ve volnem prostoru	0 %
cast v ochlazovanem prostoru	0 %
cast ve vytapenem prostoru	100 %

kurovod useky 1...3 - rozmery

odpory	Segmentovy oblouk (3) 87 °
ucinna vyska	0,6 m
delka po ose	1 m
cast ve volnem prostoru	0 %
cast v ochlazovanem prostoru	0 %
cast ve vytapenem prostoru	100 %

zarizeni odvodu spalin - vrstva, provedeni

kategorie	Zarizeni pro odvod spalin v sachte
vyrabce, typ	Jeremias ew albi Modell 0.3 (mit Silikon Dichtungen)
prurez	Kruh 160 mm
tepelny odpor	0 m,K/W
tloustka	0,6 mm
material vnitri steny	Uslechtila ocel
stredni drsnost	1 mm
kruhova mezera	Souproud vzduchu (69,4 mm)
prurez	Kvadraticky 300 mm
tepelny odpor	0,12 m,K/W
tloustka	115 mm
material vnitri steny	Vysokopevnostni zdivo
stredni drsnost	5 mm
zatrideni	EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50060 O00
zatridit zarizeni	EN 15287 - T200 P1 W 2 O00 L90 (R0,00)
Suitable acc. to	Technical specifications 9174-012-DoP-2015-08-05

zarizeni odvodu spalin - rozmery

odpory	zadne
ucinna vyska	20,3 m
delka po ose	20,3 m

zarizeni odvodu spalin - prubeh (V budove)

delka ve volnem prostoru	1 m
delka v nevytapanem prostoru	0 m
delka ve vytapanem prostoru	19,3 m
vyska nad sachhou	0 m
kontakt s budovou	Ze vsech stran
pridavna izolace	
ve volnem prostoru	ne
v nevytapanem prostoru	odpada

odpor usti

odpor usti	Otevrene usti
zeta	0

vyusteni 2...4

odpor	T-kus 45 °
-------	------------

vyusteni 1

odpor	Segmentovy oblouk (3) 87 °
-------	----------------------------

dodatkove vysledky



prurez usti	201,1 cm.
rychlosť proudu	6,83 m/s
spaliny hustota	1,055 kg/m ³
proudene hluci	29,8 dB(A)
Maximaler Downwash	rychlosť vetru
pri TL = -15 °C	17,71 m/s
pri TL = +15 °C	19,66 m/s
staticky tlak(klidovy tlak)	18,6 Pa
spaliny hustota	0,998 kg/m ³
rychlosť spalin	7,23 m/s
maximalni podtlak	44,7 Pa

(podtlak pri odtrzeni proudu)

teplota vrstev



Teploty na vnejsi strane prislusne vrstvy v blizkosti vstupu spalin.

usek 1

spaliny	50 °C
vnitri stena	43 °C
kominova stena (R00)	43 °C
Souproud vzduchu	27 °C
kominova stena (R12)	23 °C
okolni vzduch	20 °C

okolni vzduch

spolecny vysledek



provozni postup Predpokladany pretlak, vlhky provoz

zdroj tepla: 1 2 3

vsechny zdroje tepla v plnem zatizeni (a)	+++	+++
vsechny zdroje tepla pri castecnym zatizeni (b)	+++	+++
jen zdroj tepla s plnym zatizenim (c)	+++	
jen zdroj tepla s castecnym zatizeniem (d)	+++	+++
zpetne proudeni pri plnem zatizeni	+	+

zarizeni odvodu spalin:

teplotni podminky

++

Uvedene podminky normy EN 13384-2 jsou vsechny splneny. ***system odvodu spalin*** je tedy proveden dle normy.

podrobny vysledek - tlakove podminky (hmotnostni toky)



tlakova podminka (a)

Vsechny zdroje tepla jsou soucasne v provozu s maximalnim tepelnym vykonem.

hmotnostni tok spalin (g/s)	mwc	mw	mwc - mw	
zdroj tepla 3	48,3	48,3	0	+++
zdroj tepla 2	48,3	48,3	0	+++
zdroj tepla 1	48,3	48,3	0	+++

tlakova podminka (b)

Vsechny zdroje tepla jsou soucasne v provozu p?i minimalnim vykonu.

hmotnostni tok spalin (g/s)	mwc	mw	mwc - mw	
zdroj tepla 3	14,4	14,4	0	+++
zdroj tepla 2	14,4	14,4	0	+++
zdroj tepla 1	14,4	14,4	0	+++

tlakova podminka (c)	V provozu je pouze zdroj tepla s maximalnim tepelnym vykonem. Vsechny ostatni zdroje tepla jsou mimo provoz.			
hmotnostni tok spalin (g/s)	m_{w_c}	m_w	$m_{w_c} - m_w$	
zdroj tepla 3	48,3	48,3	0	+++
zdroj tepla 2	48,3	48,3	0	+++
zdroj tepla 1	48,3	48,3	0	+++

tlakova podminka (d)	V provozu je pouze zdroj tepla s nejmensim minimalnim tepelnym vykonem. Vsechny ostatni zdroje tepla jsou mimo provoz.			
hmotnostni tok spalin (g/s)	m_{w_c}	m_w	$m_{w_c} - m_w$	
zdroj tepla 3	14,4	14,4	0	+++
zdroj tepla 2	14,4	14,4	0	+++
zdroj tepla 1	14,4	14,4	0	+++

podrobny vysledek - zpetne proudeni pri plnem zatizeni



zpetne proudeni pri plnem zatize Vsechny zdroje tepla s vyjimkou jednoho jsou v provozu s maximalnim tepelnym vykonem. Na zausteni nove pripojovaneho spotrebice se nesmi vyskytnout vyssi pretlak nez dovoleny, neni-li k dispozici pojistka proti zpetnemu proudeni.

	$P_z - P_{LU}$ (Pa)	PT.?	ok?
ZT 3 (vyust. 4)	-50,4 (pretlak!)	ano	+
ZT 2 (vyust. 3)	-60 (pretlak!)	ano	+
ZT 1 (vyust. 2)	-58,3 (pretlak!)	ano	+

podrobny vysledek - teplotni podminky



teplotni podminky Kontrola namrazy: Teplota vnitri steny nahore tiob nesmi byt nizsi nez bod mrazu tg.

teplota (°C)	t_{iob}	t_g	$t_{iob} - t_g$	
usek 1	14	0	14	++