


LEGENDA :

- NOVÉ POTRUBÍ UT – PŘÍVODNÍ, ČI POTRUBÍ
- NOVÉ POTRUBÍ UT – ZPĚTNÉ, ČI POTRUBÍ
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU – PŘEPOJENÍ PLYNKOTULU NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD, NOVÝ ROZVOD PRO BYT V 1NP
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA (OCELOVÁ ČI / LITINOVÁ ČI.)
- NOVÝ TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU RADIÁTOROVÉ SROUBENÍ
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE (KLASK/ANTIVANDAL)




POZN. :

- TEPLOTA TOPNÉ VODY 70/50°C
- VENKOVNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA –15°C (PELHŘIMOV)
- VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLoty DLE ČSN 06 0210 (ČSN EN 12831)
- NA PATE KAŽDÉHO STUPNÁČHO POTRUBÍ BUDE NOVĚ OSAZEN KK S VYPŮSTĚNÍM R2500S
- PŘED A ZA KOMBENTILY NA PŘIPOJOVACÍM POTRUBÍ 3/4" A 1" JE NUTNÉ PROVÉST REDUKCI
- V UČEBNÁCH A OSTATNÍCH STUDENTŮM BEZ DOZORU PŘÍSTUPNÝCH PROSTORÁCH
- BUDOU OSAZENY TERMOSTATICKÉ HLAVICE (ANTIVANDAL) S PLYNÝM NASTAVENÍM – 2,3 (20°C)
- V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH BUDOU INSTALOVÁNY TERMOSTATICKÉ HLAVICE S MOŽNOSTÍ RUČNÍ REGULACE TEPLoty



k.ú. Pelhřimov (718912)

0	04/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RATAJ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  <b>KRAJ VYSOČINA</b> Želkova 1882/57 586 01 JIHLAVA	PROJEKTANT ČÁSTI:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVÁ S.R.O.	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVÁ S.R.O.
MÍSTO STAVBY: PELHŘIMOV	VYPRACOVAL: ING.RATAJ	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: PC NOVA
NÁZEV AKCE: <b>SPŠ A SOU PELHŘIMOV - OPRAVA KOTELNY, UL. RŮŽOVÁ, PELHŘIMOV</b>		
OBJEKT: SO-01 KOTELNA	ČÍSLO Části a) Zřízení pro výšejší stavbu b) Zřízení ztrátové technické instalaci (plyn. zařízení)	FORMÁT: A4 DATUM: 04/2018 STUPEŇ PD: DUP+DPS Č. ZAKÁZKY: 18-002 MĚŘÍTKO: --- SOUBOR: -
OBSAH: PŮDORYS 1NP - UT	Č. VYKRESU: 1.4.12	Č. PARE

DOKUMENTACE LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MÁŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.