

Vydáno:

12/2014

Název oddílu:

TRANSFORMOVNY STOŽÁROVÉ DO 630 kVA, KIOSKOVÉ A VĚŽOVÉ DO 2 x 630 kVA

Strana:

T33

SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE NN

1. Číslo a název stavby	41800436 - KAMENICE NAL, KSÚS - VÝHĚNA TS												
2. Místo stavby	K.Ú. KAMENICE NAL LIPOL, PAR. 8. 2808/3												
3. Investor	KRAJ VYSOČINA, V ZASTUPENÍ KRAJ. SPR. A ÚDRŽBOU SILNIE VYSOČINY												
4. Zpracovatel PD	ELPE S. R. O. - Ing. Haneč												
5. Dodavatel rozváděče	ELEKTROSTAV STRAKONICE S. R. O.												
Doplňuje výkres	č.v.: F02												
Rozváděč NN RST (požadované zaškrtněte)	Skříň (požadované zaškrtněte)						Stojan (požadované zaškrtněte)						
	SMS	SVS-U	SVS-P	SVS-KZ	SVS-V	SVS-VZ	ST-MN	ST-MK	ST-VK	ST-VN	ST-VK12	ST-VN12	
0216/4200													
0663/4535		X											
0663/4535-VH													
0663/4535-VS													
1099/4835													
1099/4835-H													
1099/4835-P													
1099/4835-L													
1099/41235													
ATYP *:	doplňte RST				doplňte skříň			doplňte stojan					

Požadované označit X, * doplňuje výkres

P.č.	Název doplňkového zařízení (není součástí dodávky - je třeba doplnit v rozpočtu)	(požadované zaškrtněte)
1.	Omezovače přepětí (viz ECZR-TNS-SDS-04 4811.00) (sd)	1. sada
2.	Pojistkový odpínač 400 A (sd)	5 ks
3.	Pojistkový odpínač 2 x 160 A + adaptér (sd)	
4.	Nadproudová spoušť (ks)	1
5.	Kryt ke skříni SVS-P (550x150x1200 mm)	
SE-BD-0160-DTVE		SE-BH-0250-DTVE
		1 ks
SE-BH-0630-DTVE		SE-BL-J0630-DTVE
		SE-BL-J1000-DTVE

Poznámka:

Z výroby jsou standardně osazovány:

- u rozváděčů RST 02 pouze 2 ks poj. odpínačů 160 A (max. 4 pozice 4x160A nebo kombinace s poj. odpínačem 400 A)
- u rozváděčů RST 06 pouze 3 ks poj. odpínačů 400 A (max. 5 pozic)
- u rozváděčů RST 10 pouze 4 ks poj. odpínačů 400 A (max. 8 pozic)
- u rozváděčů RST 10 pouze 8 ks poj. odpínačů 400 A (max. 12 pozic)

Vyplněná specifikace rozváděče NN RST je přílohou PD. Vyplněnou specifikaci bude předávat pracovník Regionálního engineeringu příslušnému referentovi Logistiky – oddělení nákupu pro objednání, s uvedením termínu odebrání.

Dodavatele rozváděče NN RST doplní útvar Logistiky - oddělení nákupu.

Termín odebrání z MTZ

V dne 20.4.2018

Vypracoval:

ELPE S. R. O.
ELEKTROMONTÁŽE - THOMASVODY-REVIZE
Myslotínská 1970, 393 01 PELHŘIMOV
tel./fax: 565328299, IČO: CZ49050494
tel.: 565321539, DIČ: CZ49050494
e-mail: elpe@elpe.cz