



stáv.ekvip. uzemnění ÚO nesni být porušeno
při styku obou uzemnění - bude provedeno pospojování

LEGENDA EL. PRVKŮ

- nová sloupová TS
- stávající úsekový odpínač
- stávající uzemnění VN
- nové ekvipot. uzemnění TS

LEGENDA EL. VEDENÍ

- ekvipot. uzemnění TS - páska FeZn. 30x4
- ekvipot. uzemnění ÚO - PEI 586
- stáv. venk. vedení VN - holé vodiče AlFe

<div>ELPE</div> <div>S.R.O.</div> <div>Myslotinská 1918, 393 01Petrůvov tel.: 565 32 99</div>			
Výpracoval: Stupeň PD:		Ing. Zdeněk Hanek prováděcí PD	Obj. projektant: Josef Fučík
Místo stavby:		k.ú. Kamenice nad Lipou, parcela č.2808/3	
Stavebník:		Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 586 Ol.Jihlava	
Název stavby: Kamenice n/L, KSÚS - výměna TS			
Číslo stavby: 718 007 36			
Název souboru:		Uzemnění.dgn	
Datum:		IV / 2018	
Formát:		A3	
Obsah výkresu:		Měřítko:	Číslo výkresu:
výkres ekvipotenciálního uzemnění TS		I: 250	F03