

Kamenice n/L, KSÚS – výměna TS

Číslo stavby: 718 007 36
číslo zakázky: 718 007 36

PRŮVODNÍ ZPRÁVA část A.

a) IDENTIFIKACE STAVBY

STAVBA
název: zařízení technické infrastruktury
Kamenice n/L, KSÚS – výměna TS

katastrální území: Kamenice nad Lipou 66 25 77,
pozemek: parc. č. 2808/3

INVESTOR : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava
IČ: 708 90 749

zastoupená:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
IČ: 000 90 450

PROJEKCE
Generální projektant: ELPE s.r.o.
Myslotínská 1978
393 01 Pelhřimov
IČO: 490 50 494

odpov.projektant: Josef Fučík
(HIP) ČKAIT 0007408
Fibichova 1864, 393 01 Pelhřimov
tel: 565 32 32 99, 777 718 160, MAIL: josef.fucik@elpe.cz

stavebně technické
řešení, koordinace,
MicroStation: Ing. Zdeněk Hanek
ELPE s.r.o.
Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov
tel: 565 32 32 99, 725 005 790, MAIL: zdenek.hanek@elpe.cz

PROJEKT
stupeň projektu: Projekt pro územní souhlas
datum: 04 / 2018
zakázka: 718 007 36

CHARAKTERISTIK
A stavby a její
účel: Předmětem řešení této stavby je výměna a náhrada stávající mřížové trafostanice (dále jen TS) za novou sloupovou TS v areálu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny – areál Kamenice nad Lipou.

b) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

Stavba je umístěna v zastavitelném území města Kamenice nad Lipou – dle územního plánu. Výměna bude ve stávajícím místě v areálu investora stavby.

SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL: 2808/3 v k.ú. Kamenice nad Lipou

c) PROVEDENÝ PRŮZKUM A NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- **STAVEBNĚ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM:**

Pro danou stavbu nebude vyžadován.

- **NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:**

Nové kabelové vedení NN bude přepojeno ze stávajícího rozvaděče NN do nového. Stávající linka VN bude také přepojena na novou trafostanici.

d) POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Organizace, adresa	řešení podmínek vyjádření
CETIN,a.s., Technická dokumentace, Olšanská 2681/6, 130 00, Praha 3,	viz vyjádření
E.ON ČR s.r.o., Správa sítě plyn, U Elektrárny 226, 393 01, Pelhřimov,	viz vyjádření
E.ON ČR s.r.o., Elektrická síť, U Elektrárny 226, 393 01, Pelhřimov,	viz vyjádření
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Teplého 1899, 530 02, Pardubice,	bez připomínek
Vodak Humpolec s.r.o., Technická dokumentace, Pražská 544, 396 30 , Humpolec,	bez připomínek
Městský úřad Kamenice n/L, , Náměstí Čsl. Armády 52, 394 81, Kamenice nad Lipou,	bez připomínek
Jindřichohradecké místní dráhy a.s., , Nádražní 203/II, 377 01 , Jindřichův Hradec,	bez připomínek
ČD Telematika a.s., , Perneroва 2819/2a, 130 00, Praha 3,	bez připomínek

e) OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb (502/2006Sb), tak aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Nové kabelové vedení NN je řešeno jako zemní, je dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Ochranné pásmo zemního kabelového vedení NN je 1m po obou stranách krajního kabelu.

f) PODMÍNKY REGULAČNÍHO PLÁNU

Pro tento typ stavby není regulační plán vyžadován.

g) ČASOVÉ VAZBY

Stavba je realizována na základě žádosti o výměnu TS z důvodu špatného technického stavu stávající TS.

h) DOBA VÝSTAVBY, POPIS POSTUPU VÝSTAVBY

TERMÍN ZAHÁJENÍ: 2018

TERMÍN DOKONČENÍ: 2018

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY:

- Odpojení VN linky
- Odpojení a demontáž kabelů NN
- Demontáž stávající mřížové TS
- Postavení nové sloupové TS a uzemnění
- Zapojení kabelů NN
- Připojení VN linky
- Konečná úprava terénu a uvedení do původního stavu