



7	829-04	Trubka 63 svodová 400kVA	ES
6	507-00	Konzola transformátoru 400kVA	ES
5	101-00	Uzemnění kompletní 10,5m	ES
4	110-00	Propojení trafa a pojistek VN	ES
3	508-00	Konzola výk.pojistek VN s omez.SBK	ES
2	510-00	Konzola VN	ES
1		Betonový předepjatý sloup 9m	
Poz.	Katalog.č.	Název	Výrobce

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.		TP
Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice		1/2011
Navrhl : Kadlec F.	Schválil : Kadlec F.	Kreslil : Maurer O.
SLOUPOVÁ TRAFOSTANICE SK 400kVA - JB		
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ		
Datum : 12.1.2011	Sestava: PLU 11111109	Příloha č. 3