



STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PE D 63 x 5,8 MM, DL. 0,5 M  
STL – OPZ PE D 63 x 5,8 MM, DL. 14,5 M  
NTL – OPZ PE D 50 x 4,6 MM, DL. 6,8 M

LEGENDA – NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A OBJEKTY :

- STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PE D 63
- STL OPZ PE D 63
- NTL OPZ PE D 50

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

- STL PLYNOVODNÍ SÍŤ
- NTL PRŮMYSLOVÝ ROZVOD
- KABELOVÉ VEDENÍ VN (E.ON ČR s.r.o.)
- KABELOVÉ VEDENÍ NN (E.ON ČR s.r.o.)
- KABELOVÉ VEDENÍ (CETIN a.s.)
- KABELOVÉ VEDENÍ VO
- KANALIZACE (VODAK a.s.)
- VODOVOD (VODAK a.s.)

LEGENDA – OSTATNÍ :

- HUP V ZEMNÍM PROVEDENÍ
- NOVÝ ZDĚNÝ PILÍŘ PRO HUP, REGULÁTOR A PLYNOMĚR

UPOZORNĚNÍ :

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES – PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCEM VČETNĚ OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

POZNÁMKY :

- NÁVRH TRASY STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY JE V SOULADU S PROSTOROVOU NORMOU ČSN 736005 S ČSN EN 12 007–1 A PROVÁDĚCÍM POKYNEM E.ON ČESKÁ REPUBLIKA
- ČÁST STL PŘÍPOJKY BUDE NAHRAZENA NOVÝM POTRUBÍM PE D 63 V DL. CCA 0,5 VČETNĚ OSAZENÍ NOVÉHO HUP V ZEMNÍM PROVEDENÍ
- NAVAZUJÍCÍ OPZ–STL PE D 63 V DL. 14,5 POVEDE OD NOVÉHO HUP DO NOVĚ VYBUDOVANÉHO PILÍŘE REGULACE A MĚŘENÍ (S NOVÝM VYSTROJENÍM)
- NOVÝ HUP BUDE UMÍSTĚN DO MÍSTA PŮVODNÍHO, STÁV. ZDĚNÝ PILÍŘ VČETNĚ VYSTROJENÍ BUDE DEMONTOVÁN, V PŮVODNÍM MÍSTĚ NOVĚ VYZDĚN (SO 02) A NOVĚ VYSTROJEN (SO 01.2)
- PODLE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Č. 458/2000 SB. SE JEDNÁ O PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ S OCHRANNÝM PÁSMEM 1 M NA KAŽDOU STRANU OD PŮDORYSU POTRUBÍ

LOKALIZACE TRASY STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A OPZ STL (JTSK) :

- LB 1 Y = 684278.08, X = 1112546.72 – NAPOJENÍ PŘÍPOJKY
- LB 2 Y = 684278.59, X = 1112546.92 – UKONČENÍ PŘÍPOJKY – HUP V ZEMNÍM PROVEDENÍ
- LB 3 Y = 684292.13, X = 1112552.05 – KOLENO PE D 63–90° – VSTUP DO PILÍŘE HUP

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ODPOV.PROJEKTANT	RADKA BAMBULOVÁ Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Žižkova 66, 373 72 Lišov	
Radka Bambulová	Radka Bambulová		Radka Bambulová		
MÍSTO	k.ú. Humpolec	OKRES	Pelhřimov	FORMÁT	2 A4
OBJEDNATEL Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava				DATUM	04/2018
ČZA V HUMPOLCI, STŘEDNÍ ŠKOLA OPRAVA PLYNOVÉ PŘÍPOJKY NA DM FÜGNEROVA				ÚČEL	PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	07–18
				ČÍSLO STAVBY	5042018139
				ČÍSLO PARÉ	0
SO 01.1 – CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES				MĚŘÍTKO 1:250	ČÍSLO VÝKRESU 2