

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYZVÁN ZÁSTUPCE DODAVATELE PLYNU K DEMONTÁŽI OBCHODNÍHO MĚŘIDLA A PO DOKONČENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ, TAKOVÉ ZKOUŠCE A VÝCHOZÍ REVIZI OPĚT VYZVÁN K OSAZENÍ PLYNMĚRU!!
- PLYNOVOD MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 1775, TPG 702 01, TPG 704 01, TPG 934 01 A TPG 609 01.
- PLYNOVOD MUSÍ BÝT CHRÁNĚN PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ ELEKTŘINY PODLE ČSN EN 62305, (ČSN 34 1390).
- PROSTUPY PLYNOVODU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY OCELOVOU OCHRANNOU TRUBKOU PŘESAHUJÍCÍ NA KAŽDÉ STRANĚ NEJMÉNĚ 10 mm. POTRUBÍ PŘED ULOŽENÍM DO OCHRANNÉ TRUBKY MUSÍ BÝT OPATŘENO NÁTĚREM. OCHRANNÁ TRUBKA MUSÍ BÝT Z JEDNÉ STRANY VHODNĚ UTĚSNĚNA (MONTÁŽNÍ PĚNA), DRUHÉ ČELO CHRÁNIČKY UTĚSNĚNO NENÍ PRO KONTROLU ÚNIKU PLYNU.
- PLYNOVOD BUDE NATŘEN ŽLUTOU BARVOU ODSTÍN Č. 6200 (RAL 1003) – ŽLUŤ CHROMOVÁ.

Vypracováno za podpory AutoCAD LT 2014 licence č. 339–51893479

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
JAN KUSS – IČO: 129 32 736 – Borovanská 22, 370 08 ČESKÉ BUDĚJOVICE	
Projekce kotelen a rozvodů plynu	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
KRAJ: VYSOČINA	MÍSTO: HUMPOLEC
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57/1882, 587 33 JIHLAVA	
NÁZEV AKCE: ČZA V HUMPOLCI, STŘEDNÍ ŠKOLA OPRAVA PLYNOVÉ PŘÍPOJKY NA DM FÜGNEROVA SO 01.2 – VYSTROJENÍ PILÍŘE	FORMÁT: 2x A4 DATUM: DUBEN 2018 ÚČEL: DPS
OBSAH VÝKRESU: SCHEMA PLYNOVODU	MĚŘÍTKO: _ _ _ ČÍSLO VÝKRESU: 02–2018–A3

JAN KUSS, autorizovaný technik
Borovanská 22, PSČ 370 08
ČESKÉ BUDĚJOVICE
e-mail: jan.kuss@tiscali.cz
mobil: 602 834 125
projekce kotelen a rozvodů plynu