

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. IV.

Název veřejné zakázky:	Krajské komunitní a poradenské centrum
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804 – kraj
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán
Kontaktní osoba:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057, benam@pkvysočina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Kraj Vysočina, IČO: 70890749, se sídlem Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33, jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Krajské komunitní a poradenské centrum**, jejíž zadávací řízení bylo zahájeno dne 18. 7. 2018, obdržel ve dnech 16. a 20. 8. 2018 žádosti dodavatelů o vysvětlení, resp. doplnění zadávací dokumentace a v návaznosti na ně poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 12.1 zadávací dokumentace následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Žádosti dodavatelů:

1. Ve slepém vv stavební části chybí položky pro všechny dveře s označení malé p. 6Tp, 11Tp, 14Tp.
2. Posuvné dveře nelze vyrobit jako protihlukové.
3. Prvek 21T nenalezen ve výpise truhlářském.
4. Prvek 20T ve výpise uveden jako dvoukřídlová prosklená stěna z EURO profilů, bez požární odolnosti, rozměry 1,55x3400; ve slepém výkaze něco jiného.
5. Ve výkazu výměr D.1.2.001 je pol.č.32 – žádáme o určení, kterých stropů a v jakých místnostech se tato položka týká a o podrobnější informace, podle kterých by se tato sanace ocenila.

32	411991001R00	Sanace povrchu žb konstrukcí stropu sanační tixotropní maltou pro opravu betonu, včetně očištění povrchu	m2	45,00000
----	--------------	--	----	----------

6. V technické zprávě je uvedeno: Zpevněné plochy budou zdlážděny betonovou dlažbou, v části nádvoří budou založeny travnaté plochy a realizována solitérní keřová výsadba. Ve výkazu výměr jsme nenašli položku pro keřovou výsadbu, pouze pro zatravnění - položka č. 5

Díl: 1		Zemní práce	0,00			
5	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m	m2	19,30000		0,00

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Má být keřová výsadba součástí ceny? Pokud ano, žádáme o doplnění do výkazu výměr?

7. Našli jsme nesoulad v PD pro dveře v tabulkách prvků a ve výkazu. Co platí?

- v tabulkách prvků jsou dveře 1T rozměr 1550/4200, ve výkazu výměr je 1200/4200.
- v tabulkách prvků jsou dveře 2T rozměr 1200/2950, ve výkazu výměr je 1200/2500.
- v tabulkách prvků jsou dveře 3T rozměr 3100/2250, ve výkazu výměr je 3100/2950.
- v tabulkách prvků jsou dveře 4T rozměr 900/2100, ve výkazu výměr je 1000/2100.
- v tabulkách prvků jsou dveře 7T 3ks, ale ve výkazu výměr 2ks.
- v tabulkách prvků jsou dveře označení 14T 15ks a 14Tp 1ks, ale ve výkazu výměr je 14ks.
- v tabulkách prvků jsou dveře 16T rozměr 1700/3000, ve výkazu výměr je 1700/2300.
- v tabulkách prvků jsou dveře 17T rozměr 3150/3000, ve výkazu výměr je 3150/3600.
- v tabulkách prvků jsou dveře 18T rozměr 1750/3000, ve výkazu výměr je 1750/3600.
- v tabulkách prvků jsou dveře označení 20T rozměr 1550/3400, ale ve výkazu výměr je uveden rozměr 800/2100.
- ve výkazu výměr jsou dveře 21T rozměr 1550/3600, ale v tabulkách tyto dveře uvedeny nejsou.

8. Našli jsme nesoulad v PD pro okna - v tabulkách prvků okno 7t je uvedeno 2ks, ve výkazu výměr 1ks. Co platí?

9. Našli jsme nesoulad v PD pro krytky k PVC parapetům:

144	60775550.AR	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva bílá	kus	10,00000
-----	-------------	--	-----	----------

D.1.1.3 výpis prvků PSV, výrobky z plastu :

2P : 2*2 4,00000

3P : 1*2 2,00000

4P : 2*2 4,00000

145	60775550R	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva sv. buk, stříbrná	kus	18,00000
-----	-----------	---	-----	----------

D.1.1.3 výpis prvků PSV, výrobky z plastu :

1P : 2*9 18,00000

Domníváme se, že jsou ve výkazu špatné počty kusů – parapet označen 1P je 6ks, tzn.

12ks krytek, parapet označen 3P je 3ks, tzn. 6ks krytek. Tedy položka č. 144 by počet měl být 14 kusů a položka č. 145 by mělo být 12ks. Žádáme o prověření.

10. Žádáme o informaci, zda je možné u sanitárních příček nabídnout konstrukci z hliníku, místo navržených nerezových profilů?
11. Ve výpisu prvků u ocelových dveří 4Z je požadavek na požární odolnost EW 15DP3. Značení DP3 je pro dřevěné požární uzávěry. Jaké dveře požadujete ocelové, nebo dřevěné?
12. Ve výkazu výměr D.1.2.001 Stavebně konstrukční řešení chybí položky pro dodávku ocelových profilů. Ve výkazu výměr je pouze jejich osazení – jedná se o položky p.č. 16 až 22 a 24 až 26
13. Našli jsme nesoulad u ocelových prvků mezi výkazem výměr (D.1.2.001 Stavebně konstrukční řešení) a výpisem oceli (D.1.2.2.08). Dle výpisu oceli je uvedeno 19349kg, ale ve výkazu výměr pro tyto prvky je 19157,27kg. Co platí?
14. Našli jsme nesoulad u interiérových hliníkových oken označení 14Z, 15Z a 16Z, dle výpisu prvků je požadavek na požární odolnost EI30DP1, ale dle PBŘ mají být tyto okna v 1NP a 2NP s požární odolností EI 45DP. Co platí?

Odpověď zadavatele:

ad 1.

Uvedené položky dveří byly do Soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) doplněny.

ad. 2

Požadavek na protihlukové provedení u posuvných dveří je ve výpise prvků uveden chybně, posuvné dveře budou provedeny ve standardním provedení.

ad. 3

Prvek byl v soupisu prací uveden chybně, soupis prací byl upraven.

ad 4.

Co se týká prvku 20T, soupis prací byl uveden do souladu s projektovou dokumentací.

ad 5.

Jedná se o strop m.č. 01.05 v rozsahu 15m² a o strop m.č. 01.06 v rozsahu 30m².

Sanace bude provedena stěrkou v tl. 5 až 15mm nanášenou ocelovým hladítkem na očištěný a vodou navlhčený povrch (očištění provést kartáčem). Stěrka musí vyhovovat požadavkům normy EN 1504-3 pro konstrukční malty třídy R3.

(Pozn.: Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného řešení, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.)

ad 6.

Keřová výsadba není předmětem této veřejné zakázky.

ad 7.

Informace ve výpisu prvků jsou uvedeny správně, soupis prací byl upraven.

ad 8.

Informace ve výpisu prvků jsou uvedeny správně, soupis prací byl upraven.

ad 9.

Ano, u pol. č. 144 je správný počet 14 ks a u pol. č. 145 je správný počet 12 ks. Soupis prací byl upraven.

ad 10.

Ne, u sanitárních příček není možné nabídnout konstrukci z hliníku místo požadovaných nerezových profilů. Dodavatel je povinen nabídnout, zahrnout do nabídkové ceny a následně dodat prvky tak, jak jsou specifikovány schválenou projektovou dokumentací.

ad 11.

Ve výpisu prvků byl chybně uveden údaj DP3, správně má být DP1 – dveře jsou požadovány v ocelovém provedení, popis ve výpisu prvků byl opraven a opravený výpis je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

ad 12.

Položky č. 16-22 a 24-26 jsou položky dle norem rozpočtového programu včetně dodávky odpovídajících profilů. Popis dodávky byl k uvedeným položkám soupisu prací doplněn.

ad 13.

Platí výpis oceli, soupis prací byl uveden do souladu s projektovou dokumentací.

ad 14.

Platí požadavky PBR, ve 3.NP budou osazena okna EI30Dp1, která jsou uvedena ve výpise prvků, ve 2.NP a 1.NP budou osazena okna s požární odolností EI45Dp1. Upravené prvky byly přidány do výpisu prvků a soupisu prací. Opravený výpis prvků je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Vzhledem k tomu, že zadavatel upravil soupis prací tvořící Přílohu č. 1 zadávací dokumentace způsobem, jak je uvedeno výše, zadavatel pro jednoznačnost zadávacích podmínek a zábranu vzniku chyb při zpracování nabídek dodavatelů **kompletně nahrazuje soupis prací uvedený v Příloze č. 1 zadávací dokumentace uvedenou upravenou verzí** a uveřejňuje jej na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace“ jako samostatný soubor s názvem „SOUPIS-PRACI stavba – upravený dle VaD ZD č.4.xlsx“ a jeho XML verzi jako soubor s názvem „SOUPIS-PRACI stavba – upravený dle VaD ZD č.4.xml“. Dodavatelé pro přípravu svých nabídek použijí tuto upravenou verzi soupisu prací.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html, na adrese veřejné zakázky https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_5772.html.

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek tak, že nově tato lhůta skončí dne **6. září 2018 v 10.00 hod.** Termín otevírání obálek s nabídkami je nově stanoven na týž den 6. září 2018, v 10.15 hod.

Změny obou uvedených termínů budou v souladu se zákonem uveřejněny rovněž ve Věstníku veřejných zakázek.

V Jihlavě dne 21. 8. 2018

.....
RNDr. Kamil Ubr
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu